

GÁZKÉSZÜLÉK CSERE ÉRVÉNYBEN LÉVŐ RENDELETEI

A MIKA KÉSZÜLÉKCSALÁD TEKINTETÉBEN

2018. 09.19-én hatályba lépett a 11/2013 (III.21) NGM rendelet új 6/A. §-a, amely pontosítja a 2008. évi XL. törvény 89. §-a szerinti készülékcsere fogalmát és a készülékcsere keretében elvégezhető tevékenységeket.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a tervköteles készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, ezeket a feladatokat és a vele járó teljes körű felelősséget a Tervező veszi át.

A fenti munkafolyamat csak az abban az esetben végezhető el a földgázelosztói tervfelülvizsgálat és a földgázelosztó által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzés nélkül, amennyiben a készülék cseréje nem foglalja magában a csatlakozó vezeték valamint a gázmérő teljesítményváltozásból eredő cseréjét!

A módosított jogszabályok értelmében 2018. szeptember 19-től a tervköteles készülékcsere folyamata az alábbiak alapján történik:

- A megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező (266/2013 – VII.11 korm. rendelet) elkészíti a készülékcsere minősülő kiviteli tervet, de nem nyújtja be a földgáz elosztóhoz műszaki-biztonsági szempontú felülvizsgálatra.
- A készülékcsere kivitelezését a gázszerelők és gázkészülék javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről szóló 42/2017 (XII.11) NGM rendelet szerinti, arra jogosultsággal rendelkező szakember végezheti.

A munkafolyamat magába foglalja a készülék cserével **valamint a fogyasztói vezetékkel kapcsolatos átalakításokat is.**

Amennyiben a munkafolyamat szükségessé teszi a gázfogyasztó mérő le- majd felszerelését, a földgázelosztótól kell megrendelni, amely díjköteles.

A gázfogyasztó mérő leszerelésének szükségességéről kizárólag a Tervező dönt.

- Az elkészült gázszerelés ellenőrzését a kivitelező szerelési nyilatkozat benyújtásával kezdeményezi a tervet készítő Tervezőnél.
- A készülékcsere műszaki-biztonsági szempontú ellenőrzését (MEO) csak az arra vonatkozó tervet készítő Tervezőmérnök végezheti, aki rendelkezik legalább évi 2 000 000 Ft értékű felelősségbiztosítással.

Az elkészült dokumentációkat, a „D” terv alaprajzi mellékleteit és a tervezői műszaki biztonsági ellenőrzésről készített jegyzőkönyvét a kivitelező köteles a Földgázelosztónak az ellenőrzést követő 2 munkanapon belül elektronikus formában megküldeni.

Az egyszerűsített készülékcsere a jövőben is változatlan formában marad!

Az utóbbi időben nagyon sok a rendeletekkel kapcsolatos félremagyarázás és félretájékoztatás látott napvilágot a MIKA készülék családdal kapcsolatban, ezért az alábbiakban tisztázzuk azokat:

- Gáznemű égéstermék homlokzati kivezetés feltételei (OTÉK) 253/1997 (XII.20) korm. rendelet 80.§ (2) homlokzati égéstermék-kivezetési hely létesíthető:
 - A rendelet a kivezetési helytől 10,0 m távolságon belül nem engedélyez épületet, viszont e-rendelkezés hatálybalépését megelőzően (2008) épült épületeknél **IGEN.** A rendelet 6 kW határ felett rendelkezik a korlátozásról.
 - Társasházi nyitott függőfolyosókra telepíthető a MIKA készülékcsalád csere vagy új beépítés esetén is. A fentiekkel kapcsolatban semmilyen tiltó rendelkezés nem áll fenn.

- 50 m²-nél nagyobb belső udvarra telepíthető a MIKA készülékcsalád, függetlenül a belső oldal távolságoktól.
- A (2) b. pont többszintes épület homlokzatán nyílászáró korlátozást ír elő 2,0-2,0 m oldaltávolságban és teljes épület magasságban, viszont a rendelkezés **csak a 6 kW-nál nagyobb hő teljesítményű készülékekre vonatkozik (lásd. zárójelben).**

Ugyanebben a bekezdésben említett többszintes épület megnevezést tévesen a középmagas épületek definíciójával szokták összefüggésbe hozni, azonban ebben a szóhasználatban a nyílászárók korlátozásában használja a jogalkotó egyébként is 6 kW teljesítményhatár felett.

Új telepítés esetén fő használatban lévő járda fölé 2,1 m magasságban létesíthető füstgáz kivezetés.

- Középmagas és magas épületekbe korlátozás nélkül telepíthetőek a MIKA készülékcsalád típusai.

A 11/2013 (III.21) NGM rendelet szabályozza a gázkészülék cserék feltételeit:

A 6. § (1) d. pontja az új készülék besorolása

da.) **megegyezik a meglévő készülék besorolásával** feltételt szab, vagy

db.) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

A fentiek alapján a C11-es típusú készülék helyére a jogszabály alapján felszerelhető a C13-as típusú készülék is, **a meglévő füstgázkivezetés szerzett joga nemvész el.**

Az NKM Földgázhálózati Kft felülvizsgálta a fentiekben felsoroltakat és a következő információkat továbbította felénk, valamint belső technológiájában rögzítette:

- A földgázelosztóhoz benyújtott tervek műszaki-biztonsági szempontból kerülnek felülvizsgálatra
- A meglévő gázfogyasztó készülékek egyszerűsített eljárással történő cseréjének feltételei fennállnak, ha a 6. § (1) bekezdésének az a.), b.) és c.) feltételek mellett a da.), db) vagy dc.) pontok közül valamelyik teljesül.
- 253/1997 (XII.20) kormányrendelet 80. § (2) bekezdésében szereplő 10 méteres távolsági korlátozás b.) pontja a 6 kW-nál nagyobb hő teljesítményű gázkészülékekről rendelkezik.
- „Középmagas és magas” épületekbe az érvényben lévő jogszabályok alapján telepíthető a MIKA készülékcsalád

Örkény, 2019.04.08

Technorgáz Kft
www.technorgaz.hu